



SALLE D'ASILE
PETIT PEROU
97139 LES ABYMES
contact@aquaserv-caraïbes.com
0690 15 60 00

RAPPORT DE DIAGNOSTIC PANNE

Abymes, le 12 Mars 2025

Client : Mme FULCONS Marie Chantal

Lieu : Saint François

Objet : RAPPORT DIAGNOSTIC PANNE

L'entretien annuel a été réalisé le 21 Février 2025.

Cependant, l'alarme de sécurité se déclenche régulièrement.

Suite à un diagnostic du surpresseur, il a été constaté : qu'il est grillé dû à des variations, et/ou sur tension électriques. Le surpresseur est hors service.

Nous déclarons donc ce surpresseur non réparable

SASU AQUASERV CARAÏBES
3 Lot Gaël, La salle d'asile
Petit - Pérou 97139 Les Abymes
Tél : 0690 15 60 00 / 0690 69 59 72